

Wyjaśnienie
dotyczące zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego
na wykonanie kompleksowej termomodernizacji w zakresie
ocieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego 6 w Zamościu
Znak 11/PN/WM/rb./2010 z dnia 10-06-2010r.

Pytanie Nr 1. W przedmiarze robót poz. Nr 8 nie uwzględniono [w materiale] zamontowania kratek wentylacyjnych.

Odpowiedź. Wyceniając kosztorys należy w przedmiarze robót uwzględnić zamontowanie 190 szt. kratek wentylacyjnych.

Pytanie Nr 2. Czy powierzchnia blachy ma być wykończona w połysku czy matowa.

Odpowiedź; Należy zastosować blachę powlekaną z powłoką matową