


WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 638-59-71

Zakład Gospodarki
Lokalowej Spółka z o.o. w
Zamościu, 22-400 Zamość
ul. Peowiaków 8



Zamość, 2009. 12.18

Sprawa: wytyczne konserwatorskie dot. remontu
Obiekty: zabytkowe kamienice przy ul. Staszica 9,13,15,19,27 ul. Rynek Wielki 4,6,12,14,16,3,7a,9 ul. Ormiańska 8,10 w Zamościu – w zabytkowym układzie urbanistycznym Zespołu Starego Miasta Zamościa wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków

Znak: IN.III.40/ZA/842 / 1578 /09

W odpowiedzi na wniosek znak: DT/4159/09 z dnia 2009.12.04 w sprawie wytycznych do projektów remontu świetlików w zabytkowych kamienicach przy ul. Staszica 9,13,15,19,27 ul. Rynek Wielki 4,6,12,14,16,3,7a,9 ul. Ormiańska 8,10 w Zamościu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu informuje:

Planowane prace dotyczą kamienic wpisanych do rejestru zabytków i podlegających prawnej ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszelkie prace wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z uwagi na zły stan techniczny świetlików dachowych istnieje konieczność ich remontu lub wymiany. Podstawą wydania pozwolenia konserwatorskiego na prace będzie opracowany przez inwestora projekt budowlany inwestycji zawierający program prac sporządzony z zachowaniem następujących warunków konserwatorskich:

Rozwiązania projektowe winny uwzględniać uporządkowanie kolorystyczne i materiałowe z prawidłowym wpisaniem nowych elementów w wystrój elewacji kamienic.

Projektowane okna połaciowe należy wykonać z drewna (z dopuszczeniem profili stalowych lub aluminiowych) w nawiązaniu do kolorystyki, proporcji podziałów i profili świetlików istniejących.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Grażyna Żurawicka
Kierownik Delegatury
w Zamościu

Otrzymują:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu - a/a.