

**ZAKRES I WYMAGANIA
PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM
PRZY UL. KAMIENNEJ W ZAMOŚCIU**

I. ZAKRES PRZEGLĄDU :

1. Instalacja w części wspólnej budynku – zakres badania:
 - szafka kurka głównego
 - ocena stanu rur i kształtek
 - ocena stanu armatury
 - ocena stanu połączeń gwintowanych, spawanych itp.
 - ocena rur w miejscach newralgicznych (np. przejść przez przegrody)
 - ocena stanu powłok malarskich
 - sprawdzenie obecności paliwa gazowego w szybach instalacyjnych i przejściach przez przegrody.
 - próba szczelności

2. Instalacje w lokalach mieszkalnych –zakres badania:
 - kontrola gazomierzy i aparatów gazowych
 - ocena stanu rur i kształtek
 - ocena stanu połączeń gwintowanych, spawanych itp.
 - ocena rur w miejscach newralgicznych (np. przejść przez przegrody)
 - ocena stanu powłok malarskich
 - sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przejściach przez przegrody.
 - próba szczelności

II. WYMAGANIA :

1. Kontrolę szczelność należy przeprowadzić dla całej instalacji, a w przypadku braku możliwości dla poszczególnych jej części składowych.
2. Sprzęt używany przez Wykonawcę przeglądu musi posiadać odpowiednie certyfikaty IGNiG dopuszczające go do stosowania na rynku Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kontrolę stanu technicznego instalacji powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003.
4. Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły oddzielnie dla części wspólnej i oddzielnie dla każdego mieszkania.

Zamawiający :
mgr inż. Marek Bilski
Kierownik Działu Technicznego