

Przetarg: 4/ZP/p.n./r.b/2012 Nr ogłoszenia w BZP:296250-2012

Uzupełnienie do wyjaśnień na pytania

Pozycja kosztorysowa 4/10.

W materiałach przyjęto tynk żywiczno-kamyczkowy o grubości ziarna 2,5 mm i zastosowano normę zużycia 2,5 kg/m², natomiast zgodnie z zaleceniami producentów norma zużycia dla tego materiału wynosi 4,5 kg/m². W kosztorysie ofertowym prosimy zastosować normę podawaną przez producentów, tj. 4,5 kg/m².

Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający


KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Marek Bilski