

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

znak 1/ZP/p.n./r.b/2015 Nr ogłoszenia w UZP: 35485-2015

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak: 1/ZP/p.n./r.b./2015 na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu – Blok VII (budynki mieszkalne) pod adresem: ul. Pereca 6,8,10,12; Bazylińska 5,3; Zamenhofa 9 (od dziedzica).

Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na przesłane do SIWZ pytania, informuje:

Pytanie nr 1:

W specyfikacji technicznej jako rodzaj drewna przewidzianego do wykonania nowych okien wskazana jest sosna.

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie drewna sosnowego łączonego na mikrowczepy
Czy ten sam rodzaj drewna ma zostać użyty do wykonania nowych drzwi zewnętrznych

Odpowiedź:

Okna z drewna sosnowego klejone warstwowo, Zamawiający nie akceptuje łączenia na mikrowczepy

Drzwi zewnętrzne wykonać z drewna sosnowego

Pytanie nr 2:

W punkcie 1.1. tego samego załącznika zawarty jest opis szklenia jako pakiety szklone szybą zwykłą.

Należy to rozumieć, że wymiana dotyczy to pakietów 4x16x4mm

Odpowiedź:

Parametry szyby podane są w specyfikacji w pkt. 1.1. dotyczy to pakietów 4x16x4mm

Pytanie nr 3:

Ponadto w ST pkt. III.6. mowa jest o nawiewnikach Ventair.

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie nawiewników Aereco, ciśnieniowych

Jaką ilość nawiewników przyjąć do wyceny (np. 1 szt na 1 okno)

Odpowiedź:

Typ.nawiewników należy zamontować zgodnie z ST pkt. III.6.

Nawiewniki należy montować po 1 szt. w każdym oknie.

Pytanie nr 4:

W punkcie II.1.6 ST jako rodzaj podziału wskazany jest szpros konstrukcyjny, natomiast w punkcie III.7 – szpros naklejany na zewnątrz szyby.

Proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju podziału.

Odpowiedź:

Szprosy naklejane na zewnętrzne szyby.

Pytanie nr 5:

Czy parapety wewnętrzne wchodzą w zakres zadania

Jeżeli tak, proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane, uzupełnienie przedmiarów o te pozycje i podanie ich średniej szerokości, długości oraz grubości

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne nie wchodzą w zakres zadania, nie ujęte są w opisie w ST jak również w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 6:

W projekcie na str.9 jako materiał na parapety zewnętrzne wskazana jest blacha miedziana gr.0,55, natomiast w ST i przedmiarach blacha powlekana.

Jaki materiał ma być przyjęty w kalkulacji

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny parapety zewnętrzne z blachy powlekanej zgodnie z zapisem w ST oraz pozycją w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze w pozycjach 7.4.znajduje się okno o wymiarze 0,78x1,43 i 7.5. 1,48x1,25*2. Nie ma ich rysunków w zestawieniu stolarki.

Proszę o uzupełnienie zestawienia lub opis tych okien.

Odpowiedź:

Okna nie ujęte w dokumentacji wzór okien jak inne ujęte w zestawieniu.

Pytanie nr 8:

Jaką ilość okien o symbolu 013Z4 przyjąć do wyceny.

W przedmiarze są 3 szt. w zestawieniu stolarki 1 szt.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 3 szt. jak w przedmiarze robót.


PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Popławska