

Zamość, dnia 07.03.2016 r.

**Odpowiedź nr 1  
na zapytanie  
oraz zmiana w załączniku nr 10  
(szczegółowy kosztorys ofertowy) do SIWZ**

**znak 1/ZP/p.n./r.b./2016, nr ogłoszenia w UZP: 20543-2016**

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak: 1/ZP/p.n./r.b./2015 na docieplenie ścian i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego, przy ulicy Generała Gustawa Orlicz–Dreszera 36 w Zamościu.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na przesłane do SIWZ pytania, informuje:

**Pytanie nr 1:**

poz. 7 Jaki jest zakres robót?

**Odpowiedź:**

Zakres robót obejmuje 1 mb naprawy gzymsu.

**Pytanie nr 2:**

W pozycji nr 11 d1 kosztorysu ofertowego (KNR 4-01 0336-01- analogia) została zmieniona robocizna, dlaczego?

**Odpowiedź:**

Kosztorysant dostosował robocizną do projektowanego zakresu robót.

**Pytanie 3:**

poz. 12 Zamieniano mb na kg i czy wg tej normy można zamontować 198 mb prętów w czasie  $0,06 \cdot 16,434 \text{ kg} = 0,986 \text{ rb.}$  na cały zakres zadania?

**Odpowiedź:**

Ustala się rozliczenie jednostki miary dla robocizny, przyjmując mb zamiast kg dla danej pozycji.

**Pytanie 4:**

poz. 17 Czy uwzględniać gruntowanie środkiem antyglonowym, jaka ma być zastosowana zaprawa UZB czy Z + U oraz łączniki wkręcane czy wbijane? W opisie jest tynk silikonowy 1,0 KA czy to nie jest pomyłka?

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić gruntowanie środkiem antyglonowym, zastosować zaprawę klejową UZB, łączniki wkręcane z trzpieniem stalowym i zatyczką termoizolacyjną, tynk silikonowy 1,5 mm.

**Pytanie 5:**

poz. 20 Zapis odporność min. 50 J – jaka zaprawa klejowa UZB czy KD?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować tynk wzmocniony odpowiadający wytrzymałości min. 70 J (w pełnym zakresie zastosowania technologii – zaprawa klejowa do tynków wzmocnionych KD).

**Pytanie 6:**

poz. 43 Czy użyć gruntu pod malowanie lub tynk?

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić środek gruntujący pod tynk, zgodny z technologią, wg zużycia z karty technicznej produktu, oraz tynk silikonowy o gramaturze 1,5 mm.

**Pytanie 7:**

Czy do przetargu na Orlicz – Dreszera 36 obowiązuje tylko system dociepleniowy BOLIX, czy może być zastosowany inny o porównywalnych parametrach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niż podane w Projekcie Budowlanym pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje materiały o wartościach technicznych nie mniejszych, od podanych w projekcie i specyfikacji. Wykonawca na etapie składania oferty podaje, w jakim systemie zamierza realizować roboty i przedkłada wykaz materiałów „bezspoinowego systemu ociepleń”. Należy również dołączyć karty i aprobaty techniczne, zgodne z zaproponowanym systemem.

Brak powyższych materiałów uniemożliwi ocenę wartości technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocenę oferty.

Ocena wartości technicznej proponowanego przez Wykonawcę systemu ocieplenia należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**

W nawiązaniu do pozycji kosztorysowej nr 82 d5 (KNR 0-19 1023-10) w oknach parteru lokali użytkowych, w których zaprojektowano kraty, należy zastosować pakiet z zewnętrzną szybą bezpieczną (wg projektu – rys. A20, A21 i A23).

Pozostałe zmiany SIWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany SIWZ obowiązują wszystkich Wykonawców.

Zamawiający

*Małgorzata Popławska*